

		<b>Rez de Chaussée : Rangée du haut, de gauche à droite</b>
1~2	Diff 30mA 20A (A PASSER EN 40A)	Protection différentielle des disjoncteurs en position 3 à 15
3	Δ 32A	cuisine
4	Δ 16A	<b>INCONNUE</b>
5	Δ 16A	cuisine
6	Δ 20A	cuisine
7	Δ 16A	petit salon, entrée, bureau
8	Δ 16A	bureau
9	Δ 16A	SàM
10	Δ 10A	petit salon, entrée, WC, fontaine
11	Δ 10A	cuisine
12	Δ 10A	SàM, terrasse
13	Δ 16A	<u>cellier</u>
14	Δ 10A	cuisine
15	Δ 16A	<u>cellier</u>
16	TELERUP	terrasse
		<b>SOUS-SOL : Rangée du milieu, de gauche à droite</b>
1~2	Diff 30mA 40A	Protection différentielle des disjoncteurs en position 3 à 9
3	Δ 16A	garage, sas, débarras, SdJ
4	Δ 16A	chambre, couloir
5	Δ 16A	garage, atelier, SdJ
6	Δ 10A	SdJ
7	Δ 10A	garage, <u>cuisine</u>
8	Δ 10A	couloir
9	Δ 10A	SdB, cellier, chaufferie, atelier
10	TELERUP	garage
11	TELERUP	couloir
12	TELERUP	escalier
13~16	VARIATEUR	SdeJ
		<b>SOUS-SOL : Rangée du bas, de gauche à droite</b>
3~6	Diff 300mA 80A	<b>GENERAL</b>
10	VARIATEUR	<u>SàM</u>
11~12	Diff 30mA 20A	sauna
13	Δ 16A	garage
14	Δ 32A	<u>cuisine</u>
15	Δ 16A	<u>cuisine</u>
16	Δ 16A	chaufferie